182402110994

贵州省建材产品质量检验检测院

检验报告

委托单位：贵州贵诚迅驰科技发展有限公司

样品名称：PE给水管

报告编号：22B00633

检验类别：委托检验

GJY-ZL-C36a

贵州省建材产品质量检验检测院
检 验 报 告

报告编号：22B00633

样品名称*	PE给水管	检验编号	220100001
委托单位/地址*	贵州贵诚迅驰科技发展有限公司	二维编码	/
工程名称/地址*	/	规格型号	PE100 dn110 PN1.25
受检单位	/	检验类别	委托检验
生产单位*	贵州贵诚迅驰科技发展有限公司	商　　标*	/
监理单位*	/	样品等级*	/
抽样单位*	/	取样部位*	/
施工单位*	/	样品数量	1m×3根
建设单位*	/	抽样人员*	/
抽样地点*	/	见证人员*	/
抽样基数*	/	抽样日期*	/
样品状态描述	样品完好	生产日期/产品批号*	/
检验项目	规格尺寸、静液压强度（20℃100h）	到样日期	2022-02-15
判定依据	GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》		
检验依据	GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》		
检验结论	该样品所检项目符合GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》中PE100 dn110 PN1.25的技术要求。 报告日期：2022-03-02		
备注	1.检验报告无本院"检验检测专用章"无效，无主检、审核、批准人签字无效，涂改无效。 2.未经本机构书面批准，不得复制检验检测报告。 3.复制检验报告未重新加盖本院"检验检测专用章"无效。 4.检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。 5.客户收到本报告十五日内未向本院提出异议的，视为确认本报告结果。 6.如对报告无异议，根据委托协议商定的时间到本院领取可退样品（非损耗样品），逾期按无主样品处理。 7.标注"*"项信息由委托单位提供，我院不对其真实性负责。		

批准：佐柏春　　审核：吴化州　　主检：李林艳

地址：贵阳市白云区科教街698号　　电话：0851-85797103　　邮编：550000
网址：www.gzjcz.cn

GJY-ZL-C36b

贵州省建材产品质量检验检测院

检 验 报 告

报告编号：22B00633

检验检测专用章			计量单位	技术要求（PE100 dn110 PN1.25）	检验结果	单项结论
规格尺寸	平均外径	最大平均外径	mm	110.7	110.10	符合要求
		最小平均外径	mm	110.0	110.00	
	壁厚及公差	最大壁厚	mm	9.1	8.46	
		最小壁厚	mm	8.1	8.10	
		公差	mm	0～+1.0	0～+0.36	
静液压强度（20℃ 100h）			/	无破坏，无渗漏	无破坏，无渗漏（试验压力1.91MPa）	符合要求

---以下空白---

质量检验检测院 检验检测专用章